

TPDES o TLAP

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Northpark Business Center, Ltd. (CN600862460) opera la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Northpark Business Center RN102097979. una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 1701 Northpark Drive, en Kingwood, Condado de Harris, Texas 77339.

Solicitud de renovación de permiso que autoriza la descarga de 4800 galones de aguas residuales domésticas tratadas por día.

Se espera que las descargas de la instalación contengan CBOD(5), Total de Sólidos en Suspensión, Nitrógeno Amónico y E. coli. Las aguas residuales domésticas son tratadas por *una planta paquete de lodos activados operada en el modo de aireación extendida. Las unidades de tratamiento incluyen: filtro de barras, cuenca de aireación, cámara de contacto de cloro, cámara de retención de lodos, sopladores.*